

PLM/Z/KF/AB/329/2018

Oznaczenie sprawy: P-027/18

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

Wyjaśnienia nr 1 do zapytania ofertowego

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem, którego przedmiotem jest **Wykonanie konserwacji, przeglądów i napraw gaśnic oraz hydrantów wraz z zakupem gaśnic przewoźnych AP 25X ABC**

Zamawiający – Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o., informuje iż wpłynęły pytania do treści zapytania ofertowego w zakresie ww. postępowania. Odpowiadając na niniejsze pytania, Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień.

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do zapytania P-027/18 z dnia 13.03.2018r, proszę określić:

- Ilość gaśnic do wymiany środka gaśniczego
- Ilość węży do wykonania próby szczelności.

Odpowiedź Zamawiającego:

Odnosząc się do powyższego pytania, Zamawiający uściśla informacje zawarte w tabeli zamieszczonej w pkt 3.2 zapytania ofertowego i wskazuje:

A. W zakresie pytania dot. ilości gaśnic do wymiany środka gaśniczego:

1. Ilość gaśnic do wymiany proszku gaśniczego ABC – razem z dwóch etapów 187 szt.;
2. Ilość gaśnic wodno-pianowych – wymiana czynnika gaśniczego – 2 szt.

W rozbiciu na poszczególne etapy, ilości o których piszemy powyżej, rozkładają się następująco:

- 1) Etap 1 – marzec br. – GP 6 kg – 58 szt.;
- 2) Etap 2 – sierpień br.:
 - GP 1 kg – 37 szt.
 - GP 2 kg – 23 szt.
 - GP 4 kg – 69 szt.
 - GWP-6X – 2 szt.

B. W zakresie pytania dot. ilość węży do wykonania próby szczelności – razem z dwóch etapów 53 szt.

W rozbiciu na poszczególne etapy, ilości o których piszemy powyżej, rozkładają się następująco:

- 1) Etap 1 – marzec br. – 29 szt.;
- 2) Etap 2 – sierpień br. – 24 szt.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część zapytania ofertowego.

/ - Zarząd Spółki - /