

PLM/Z/KF/AB/...3.2.8.../2018

Oznaczenie sprawy: P-027/18

**Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu**

## Wyjaśnienia nr 2 do zapytania ofertowego

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem, którego przedmiotem jest **Wykonanie konserwacji, przeglądów i napraw gaśnic oraz hydrantów wraz z zakupem gaśnic przewoźnych AP 25X ABC**

Zamawiający – Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o., informuje iż wpłynęły pytania do treści zapytania ofertowego w zakresie ww. postępowania. Odpowiadając na niniejsze pytania, Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień.

### Pytanie nr 1:

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, czy jest możliwość złożenia oferty na wykonanie przeglądów sprzętu ppoż bez posiadania autoryzacji firmy KZWM Ogniochron.

Uzasadnienie:

W branży zabezpieczeń przeciwpożarowych, a przede wszystkim w przeglądach technicznych, konserwacji oraz naprawach sprzętu gaśniczego, posiadamy wieloletnie doświadczenie, nasi konserwatorzy posiadają uprawnienia od kilkunastu lat.

Naszym zdaniem autoryzacja do wykonywania przeglądów nie jest konieczna.

### Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wskazuje, że jest możliwość złożenia oferty na wykonanie przeglądów sprzętu ppoż bez posiadania autoryzacji firmy KZWM Ogniochron. W takiej sytuacji, **do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty**, z których będzie wynikało, że konserwatorzy posiadają stosowne uprawnienia do konserwacji, przeglądu i napraw sprzętu ppoż.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część zapytania ofertowego.

Szef Biura Finansów

Hubert Wiktorowski

WICEPREZES Zarządu

Marcin Danił

