

Oznaczenie sprawy: P-027/18

## Zapytanie ofertowe

na

### Wykonanie konserwacji, przeglądów i napraw gaśnic oraz hydrantów wraz z zakupem gaśnic przewoźnych AP 25X ABC

**1. Zamawiającym jest:**

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.

05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

ul. Gen. Wiktora Thommee 1 A

tel.: 22 346 40 00

faks: 22 346 40 05

[www.modlinairport.pl](http://www.modlinairport.pl)

**2.** Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem w oparciu o niniejszy dokument.

**3. Przedmiot zamówienia**

**3.1.** Przedmiotem zamówienia jest **wykonanie napraw, konserwacji, przeglądów gaśnic oraz badanie wydajności hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych z badaniem ciśnieniowym węży hydrantowych oraz zakup gaśnic przewoźnych AP 25X ABC, wraz z dostarczeniem ich do siedziby Zamawiającego.**

**3.2.** Szczegółowy zakres i etapy, składające się na przedmiot zamówienia, określa tabela poniżej:

Lp.	Nazwa / typ sprzętu gaśniczego	Etap 1 - marzec br. - ilość sprzętu gaśniczego	Etap 2 - sierpień br. - ilość sprzętu gaśniczego	Ilość sprzętu gaśniczego łącznie
1.	Naprawa, konserwacja gaśnic i wymiana proszku gaśniczego ABC. Jako dowód wykonania prac konserwator zobowiązany jest do zamieszczania na etykiecie samoprzylepnej lub w innej formie informacji, która powinna zawierać: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nazwę i adres firmy</li> <li>• rodzaj przeprowadzonych czynności</li> <li>• datę ostatniej i kolejnej konserwacji (miesiąc i rok)</li> </ul>	GP 6 kg - 58 szt.	GP 1 kg - 37 szt. GP 2 kg - 23 szt. GP 4 kg - 69 szt.	187 szt.
2.	Przegląd i konserwacja gaśnic z czynnikiem gaśniczym CO2 – wszystkie typy	11 szt.	25 szt.	36 szt.

3.	<p>Naprawa i konserwacja gaśnic wodno-pianowych i wymiana czynnika gaśniczego.</p> <p>Jako dowód wykonania prac konserwator zobowiązany jest do zamieszczania na etykiecie samoprzylepnej lub w innej formie informacji, która powinna zawierać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nazwę i adres firmy</li> <li>• rodzaj przeprowadzonych czynności</li> <li>• datę ostatniej i kolejnej konserwacji (miesiąc i rok)</li> </ul>	---	GWP- 6X - 2 szt.	2 szt.
4.	<p>Badanie wydajności hydrantów zewnętrznych wraz z protokołem badania, przeglądu i konserwacji dla każdego hydrantu.</p>	---	33 szt.	33 szt.
5.	<p>Badanie wydajności hydrantów wewnątrz budynków lotniskowych wraz z protokołem badania, przeglądu i konserwacji dla każdego hydrantu.</p> <p>Badanie ciśnieniowe węży hydrantowych zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi badań hydrantów wewnętrznych. Po zakończeniu badań, jako dowód konserwator wystawia stosowną dokumentację podpisaną przez konserwatora. Każdy badany wąż zostaje oznaczony „kontrolką” potwierdzającą wykonanie ww. czynności.</p>	29 szt.	24 szt.	53 szt.
6.	<p>Przegląd i konserwacja gaśnic proszkowych – GP 25.</p> <p>Jako dowód wykonania prac konserwator zobowiązany jest do zamieszczania na etykiecie samoprzylepnej lub w innej formie informacji, która powinna zawierać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nazwę i adres firmy</li> <li>• rodzaj przeprowadzonych czynności</li> <li>• datę ostatniej i kolejnej konserwacji (miesiąc i rok)</li> </ul>	6 szt.	15 szt.	21 szt.
7.	<p>Zakup gaśnic przewoźnych AP - 25X ABC (KZWM ogniochron)</p>	2 szt.	---	2 szt.

3.3. Informacje dotyczące wykonanej konserwacji lub naprawy powinny być umieszczone na etykiecie na każdej gaśnicy.

#### 4. Postanowienia ogólne

- 4.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia.
- 4.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 4.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.
- 4.4. Zamawiający wymaga dostarczenie gaśnic zastępczych na czas naprawy gaśnic.
- 4.5. Zamawiający wymaga autoryzacji KZWM OGNIOCHRON.

4.6. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie przystąpić do realizacji danego zadania, na podstawie przekazanego przez Zamawiającego Zamówienia, na adres mailowy (wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym) – wzór Zamówienia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

## 5. Termin realizacji

5.1 Wykonanie całości zamówienia odbędzie się w dwóch (2) etapach:

- 1) Etap 1 – marzec 2018 rok
- 2) Etap 2 – sierpień 2018 rok.

5.2 Wykonawca zobowiązany będzie, w terminie nie dłuższym niż 2 dni od otrzymania Zamówienia drogą mailową, ustalić z osobą odpowiedzialną po stronie Zamawiającego za realizację danego zamówienia, dokładny termin przystąpienia do przeglądów gaśnic.

5.3 Dla poszczególnych etapów Zamawiający przewiduje następujące terminy na wykonanie zamówienia w części dla nich przewidzianej:

5.3.1 Etap 1 – Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować w terminie do 14 dni od przesłania przez Zamawiającego drogą mailową treści Zamówienia do Wykonawcy, na wskazany przez niego w formularzu ofertowym adres e-mail.

5.3.2 Etap 2 – Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować w terminie 14 dni od przesłania przez Zamawiającego, drogą mailową na wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym adres e-mail, zlecenia na wykonanie danego Etapu.

5.4 Zamawiający zastrzega, że ilości asortymentowe wykazane w tabeli powyżej – pkt 3.2 zapytania, w trakcie trwania zamówienia, mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu).

## 6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

6.1. Oferty należy przysyłać na adres e-mail: [a.blonska@modlinairport.pl](mailto:a.blonska@modlinairport.pl) , bądź dostarczyć do siedziby Zamawiającego – budynek 5 (budynek Zarządu – ze szklaną wieżyczką przy rondzie) pok. 100.

6.2. Termin składania ofert upływa 19..03.2018 r. do godz. 12<sup>00</sup>.

## 7. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## 8. Opis sposobu przygotowania oferty

8.1 Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

8.2 Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy, którego wzór został określony w załączniku nr 1 do zapytania.

8.3 Oferta musi zawierać cenę wraz z podatkiem VAT, według stawki na dzień składania ofert, podaną cyfrowo i słownie.

8.4 Cena oferty jest ceną ryczałtową i powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym między innymi koszty transportu gaśnic. Cena oferty powinna być podana w złotych polskich. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

## 9. Kryterium i ocena ofert

- 9.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny: **cena - 100%**.
- 9.2 Za najkorzystniejszą uznana zostanie ważna oferta z najniższą ceną, złożona przez Wykonawcę nie podlegającego wykluczeniu.
- 9.3 Zamawiający informuje, że w pierwszej kolejności ocenie podlegać będzie oferta z najniższą ceną. Jeśli ta spełniać będzie wszystkie wymogi określone w zapytaniu ofertowy (również po ewentualnych wyjaśnieniach, bądź uzupełnieniach), Zamawiający dokona jej wyboru. W takiej sytuacji pozostałe oferty nie będą badane.
- 9.4 Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze oferty najkorzystniejszej, podając jej cenę i nazwę Wykonawcy, który ją złożył.

## 10. Termin i warunki płatności

- 10.1. Zamawiający przewiduje płatność w dwóch częściach, po realizacji każdego z Etapów zamówienia, przelewem na rachunek bankowy wskazany w prawidłowo wystawionej fakturze VAT.
- 10.2. Za prawidłowo wystawioną fakturę VAT rozumie się fakturę wystawioną na podstawie podpisanego bez żadnych zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu zamówienia dot. danego Etapu.
- 10.3. Płatność nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

## 11. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Anna Błońska – Główny specjalista ds. zamówień i kontraktów, nr tel.: 22 346 41 11; e-mail: [a.blonska@modlinairport.pl](mailto:a.blonska@modlinairport.pl)

## 12. Załączniki

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są:

- 1) Wzór Formularza ofertowego
- 2) Wzór zamówienia.

WICEPREZES ZARZĄDU  
  
Marcin Danił

PREZES ZARZĄDU  
p.o.  
  
Leszek Chorzewski

Oznaczenie sprawy: P-027/18

**Formularz ofertowy**

Składając ofertę w imieniu (w przypadku podmiotów występujących wspólnie wymienić wszystkich wykonawców składających ofertę)

Nazwa Wykonawcy .....

z siedzibą .....

Tel. ...., faks: .....

e-mail: .....

dla Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o., w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem na **Wykonanie konserwacji, przeglądów i napraw gaśnic oraz hydrantów wraz z zakupem gaśnic przewoźnych AP 25X ABC**, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie, zgodnie z warunkami zapytania ofertowego P-027/18, za cenę ryczałtową wynikającą z poniższej tabeli, w wysokości:

**brutto** ..... zł

(słownie: .....)

kwota podatku VAT ..... zł

netto ..... zł,

wynikającą z poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa / typ sprzętu gaśniczego	Ilość sprzętu gaśniczego	Cena jednostkowa	Łącznie netto
1.	Przeгляд, konserwacja gaśnic i wymiana proszku gaśniczego ABC .	187 szt.		
2.	Przeгляд i konserwacja gaśnic z czynnikiem gaśniczym CO2 – wszystkie typy	36 szt.		
3.	Przeгляд i konserwacja gaśnic wodno-pianowych i wymiana czynnika gaśniczego	2 szt.		
4.	Badanie wydajności hydrantów zewnętrznych	33 szt.		
5.	Badanie wydajności hydrantów wewnątrz budynków lotniskowych	53 szt.		
6.	Przeгляд i konserwacja gaśnic proszkowych – GP 25.	21 szt.		

7.	Zakup gaśnic przenośnych AP - 25X ABC (KZWM ogniochron)	2 szt.		
----	--	--------	--	--

W cenę wliczyliśmy wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia, o których mowa w Zapytaniu ofertowym, w tym również koszty transportu.

1. Przedmiot zamówienia będzie przez nas zrealizowany w terminach i na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym.
2. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w postępowaniu i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.
3. Akceptujemy czas związania ofertą – **30 dni**. Termin ten rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Płatność realizowana będzie przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany w fakturze VAT, za każdy Etap osobno, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Oświadczamy, że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji danego zamówienia w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
6. Ofertę składamy na ..... ponumerowanych stronach w sposób ciągły, wraz z załącznikami które stanowią:
  - 1) .....
  - 2) .....
  - 3) .....
  - 4) .....

....., dn. ....

.....  
(podpis Wykonawcy)

Oznaczenie sprawy: P-027/18

**WZÓR ZAMÓWIENIA**

Nowy Dwór Mazowiecki, ..... .03.2018 r.

**ZAMÓWIENIE NR ...../18**

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o realizację zamówienia na **Wykonanie konserwacji, przeglądów i napraw gaśnic oraz hydrantów wraz z zakupem gaśnic przewoźnych AP 25X ABC**, zgodnie z Państwa ofertą z dnia ..... r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia.

**I. Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakres wykazany w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa / typ sprzętu gaśniczego	Etap 1 - marzec br. - ilość sprzętu gaśniczego	Etap 2 - sierpień br. - ilość sprzętu gaśniczego	Ilość sprzętu gaśniczego łącznie
1.	Naprawa, konserwacja gaśnic i wymiana proszku gaśniczego ABC. Jako dowód wykonania prac konserwator zobowiązany jest do zamieszczania na etykiecie samoprzylepnej lub w innej formie informacji, która powinna zawierać: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nazwę i adres firmy</li> <li>• rodzaj przeprowadzonych czynności</li> <li>• datę ostatniej i kolejnej konserwacji (miesiąc i rok)</li> </ul>	GP 6 kg - 58 szt.	GP 1 kg - 37 szt. GP 2 kg - 23 szt. GP 4 kg - 69 szt.	187 szt.
2.	Przegląd i konserwacja gaśnic z czynnikiem gaśniczym CO2 – wszystkie typy	11 szt.	25 szt.	36 szt.
3.	Naprawa i konserwacja gaśnic wodno-pianowych i wymiana czynnika gaśniczego. Jako dowód wykonania prac konserwator zobowiązany jest do zamieszczania na etykiecie samoprzylepnej lub w innej formie informacji, która powinna zawierać: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nazwę i adres firmy</li> <li>• rodzaj przeprowadzonych czynności</li> <li>• datę ostatniej i kolejnej konserwacji (miesiąc i rok)</li> </ul>	---	GWP- 6X - 2 szt.	2 szt.
4.	Badanie wydajności hydrantów zewnętrznych wraz z protokołem badania, przeglądu i konserwacji dla każdego hydrantu.	---	33 szt.	33 szt.

5.	Badanie wydajności hydrantów wewnątrz budynków lotniskowych wraz z protokołem badania, przeglądu i konserwacji dla każdego hydrantu. Badanie ciśnieniowe węży hydrantowych zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi badań hydrantów wewnętrznych. Po zakończeniu badań, jako dowód konserwator wystawia stosowną dokumentację podpisaną przez konserwatora. Każdy badany wąż zostaje oznaczony „kontrolką” potwierdzającą wykonanie ww. czynności.	29 szt.	24 szt.	53 szt.
6.	Przegląd i konserwacja gaśnic proszkowych – GP 25. Jako dowód wykonania prac konserwator zobowiązany jest do zamieszczania na etykiecie samoprzylepnej lub w innej formie informacji, która powinna zawierać: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nazwę i adres firmy</li> <li>• rodzaj przeprowadzonych czynności</li> <li>• datę ostatniej i kolejnej konserwacji (miesiąc i rok)</li> </ul>	6 szt.	15 szt.	21 szt.
7.	Zakup gaśnic przewoźnych AP - 25X ABC (KZWM ogniochron)	2 szt.	---	2 szt.

2. Informacje dotyczące wykonanej konserwacji lub naprawy powinny być umieszczone na etykiecie na każdej gaśnicy.

**II. Całkowita wartość zamówienia:** ..... **zł netto** + powiększona o należny podatek VAT. W cenę zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Szczegółowy wykaz cen jednostkowych, stanowiących składowe całkowitej wartości zamówienia, zawarty jest w ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia.

**III. Termin i warunki płatności**

1. Zamawiający przewiduje płatność w dwóch częściach, po realizacji każdego z Etapów zamówienia, przelewem na rachunek bankowy wskazany w prawidłowo wystawionej fakturze VAT.
2. Za prawidłowo wystawioną fakturę VAT rozumie się fakturę wystawioną na podstawie podpisanego bez żadnych zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu zamówienia dot. danego Etapu.
3. Płatność nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

**IV. Warunki gwarancji:** 12 miesięcy od daty podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.

**V. Termin realizacji:**

1. Wykonanie całości zamówienia odbędzie się w dwóch (2) etapach:



- 3) Etap 1 – marzec 2018 rok
- 4) Etap 2 – sierpień 2018 rok.
2. Wykonawca zobowiązany będzie, w terminie nie dłuższym niż 2 dni od otrzymania Zamówienia drogą mailową, ustalić z osobą odpowiedzialną po stronie Zamawiającego za realizację danego zamówienia, dokładny termin przystąpienia do przeglądów zbiorników.
3. Dla poszczególnych etapów Zamawiający przewiduje następujące terminy na wykonanie zamówienia w części dla nich przewidzianej:
  - 1) Etap 1 – Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować w terminie do 14 dni od przesłania przez Zamawiającego drogą mailową treści Zamówienia do Wykonawcy, na wskazany przez niego w formularzu ofertowym adres e-mail.
  - 2) Etap 2 – Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować w terminie 14 dni od przesłania przez Zamawiającego, drogą mailową na wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym adres e-mail, zlecenia na wykonanie danego Etapu.
4. Zamówienie realizowane będzie przez Wykonawcę dla każdego Etapu, według wykazu zawartego w tabeli określonej w pkt I.1. zamówienia.

**VI. Faktura powinna być wystawiona na adres:**

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.  
ul. Gen. Wiktora Thommee 1a  
05-102 Nowy Dwór Mazowiecki  
NIP: 522-10-25-337

**VII. Osobą upoważnioną do kontaktu i odbioru przedmiotu zamówienia po stronie Zamawiającego jest: p. ....**

