

Nowy Dwór Mazowiecki, dn. 28. 10.2016 r.

Nr sprawy: P-043/16

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

WYJAŚNIENIA NR 1 do zapytania ofertowego

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „Konserwację sieci wod-kan i p.poż na terenie Portu Lotniczego Warszawa/Modlin (MPL) przez okres 12 miesięcy.”

Zamawiający, Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o., informuje iż w dniu 24 października 2016 r. wpłynęły pytania w zakresie ww. zapytania ofertowego. W związku z powyższym Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień.

Pytanie:

Niniejszym zwracamy się z prośbą o zmianę warunków udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym posiadania wiedzy i doświadczenia. Wymagana przez Zamawiającego minimalna długość poszczególnych sieci do spełnienia warunków posiadania wiedzy i doświadczenia (pkt 3 SIWZ) wynosi:

- 1) sieć wodociągowa -10 km
- 2) sieć kanalizacji (sanitarnej) - 20 km
- 3) sieć kanalizacji (deszczowej) — 15 km.

Natomiast rzeczywista długość sieci, których konserwacja jest przedmiotem zamówienia (pkt 3 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia) wynosi odpowiednio:

- 1) sieć wodociągowa + pożarowa — 5,86 km
- 2) sieć kanalizacji (sanitarnej) — 5,4 km
- 3) sieć kanalizacji (deszczowej) — 14,9 km.

Nie znajdujemy uzasadnienia dla zawyżenia długości sieci wymaganej w doświadczeniu Wykonawcy względem długości rzeczywistej - w związku z tym wnioskujemy o zmianę parametrów wskazanych w zapytaniu ofertowym na następujące:

- 1) sieć wodociągowa - co najmniej 6 km



- 2) sieć kanalizacji (sanitarnej) — co najmniej 6 km
- 3) sieć kanalizacji (deszczowej) — 15 km.

Jednocześnie proponowana zmiana zwiększy konkurencję w postępowaniu, zapewniając jednocześnie zamawiającemu udział w nim podmiotów posiadających doświadczenie porównywalne do przedmiotu zamówienia. Proponowana zmiana zgodna jest również z zasadami uczciwej konkurencji, zgodnie z którymi warunki udziału w postępowaniach ofertowych nie powinny odbiegać od przedmiotu zamówienia i tym samym eliminować z takich postępowań wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia i posiadających podobne do przedmiotu zamówienia doświadczenie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przychyliła się do propozycji Wykonawcy i dokonuje zmiany warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia, określonego w pkt. 6.1 ppkt 2. Zapis otrzymuje nowe brzmienie: „....

2) spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, a w szczególności wykażą, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują usługi:

- a) przez okres nie krótszy niż rok prowadził całodobowy serwis i konserwację sieci wodociągowej o długości nie mniej niż 5 km, u jednego zamawiającego, lub w ramach prowadzonej własnej działalności.
- b) przez okres nie krótszy niż rok prowadził całodobowy serwis i konserwację sieci kanalizacyjnej o długości nie krótszej niż 5 km, ilości przepompowni ścieków i lokalnych punktów tłocznych, co najmniej 4 szt. łącznie u jednego zamawiającego, lub w ramach prowadzonej własnej działalności.
- c) przez okres nie krótszy niż rok prowadził całodobowy serwis i konserwację sieci kanalizacji deszczowej o długości nie krótszej niż 14 km, u jednego zamawiającego, lub w ramach prowadzonej własnej działalności.”

NINIEJSZE WYJAŚNIENIA STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

MICEPREZES ZARZADU

Marcin Danił

PREZES ZARZADU
P/O

Leszek Chorzewski