

Oznaczenie sprawy: P-085/19

PLM/Z/KFZ/ED/0735...../2019

**Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu**

**Wyjaśnienia 1 do SIWZ  
Modyfikacja treści Ogłoszenia o zamówieniu**

*Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Wymiana płyt betonowych w nawierzchni płyty postojowej PPS1*

- I. Zamawiający – Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o., informuje że w ww. postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:**

Prosimy zamawiającego o podanie założonej gr. Płyt betonowych, które będą wymieniane.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Grubość wymienianych płyt betonowych na płaszczyźnie postojowej samolotów wynosi od 20 do 23 cm.

**Pytanie nr 2:**

Prosimy zamawiającego o podanie ilości, rodzaju i koloru oznakowania poziomego, które przewidziane jest do ponownego wykonania w ramach powyższego kontraktu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Oznakowanie <sup>poziome</sup> pionowe, które należy odtworzyć po wykonaniu płyt wynosi odpowiednio:

- kolor czarny około 50 m<sup>2</sup>,
- kolor żółty około 30 m<sup>2</sup>,
- kolor czerwony około 2 m<sup>2</sup>.

**Pytanie nr 3:**

Prosimy zamawiającego o podanie klasy betonu przeznaczonego do wykonania w-wy wyrównawczej.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Do naprawy uszkodzeń podbudowy należy użyć materiałów zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, pkt II. „Szczegóły dotyczące technologii prowadzenia robót”, ppkt 2.

**Pytanie nr 4:**

W oczekiwaniu na odpowiedzi na powyższe pytania, które będą miały istotny wpływ na przygotowaną kalkulację, prosimy zamawiającego o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 14.08.2019 r.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający uznał, że czas od momentu ogłoszenia postępowania w dniu 19.07.2019 r. do wyznaczonego terminu na składanie ofert w dniu 05.08.2019 r. do godz. 12:00 jest wystarczający na wystąpienie przez wykonawców o wyjaśnienie treści dokumentów postępowania i złożenie oferty, zatem Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu na składanie ofert.

- II. Jednocześnie Zamawiający pragnie zaznaczyć, iż prawidłowy termin realizacji zamówienia został podany w Rozdziale III SIWZ, zaś w Ogłoszeniu o zamówieniu, w pkt 7 - podano terminy omyłkowe.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść Ogłoszenia o zamówieniu, którego pkt. 7 otrzymuje nowe następujące brzmienie :

„**Termin realizacji zamówienia:** wykonanie i przekazanie Zamawiającemu, protokołem odbioru końcowego, całości prac składających się na przedmiot zamówienia, łącznie z dokonaniem odbioru końcowego i uporządkowaniem zaplecza budowy, wraz z odbiorami częściowymi, w terminie **do 15 listopada 2019 r.**, przy czym układanie nawierzchni z betonu cementowego nastąpi najpóźniej **15 października 2019 r.**”

Zamawiający informuje, że odpowiedź udzielona w niniejszym piśmie staje się integralną częścią SIWZ i Ogłoszenia.

PREZES ZARZADU  
p.o.  
  
Leszek Chorzęwski

Szef Biura Finansów  
  
Hubert Wiktorowski