

**Wyjaśnienia nr 1 do zapytania ofertowego
i
modyfikacja treści zapytania ofertowego**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem, którego przedmiotem jest **Wykonanie rocznych i kwartalnych przeglądów systemów p-poż oraz obsługę zgłoszeń serwisowych w okresie 24 miesięcy**

Zamawiający – Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o., informuje iż w związku z otrzymaniem pytania od Wykonawcy w ww. postępowaniu, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Na jakich wysokościach znajdują się czujniki w obiektach. Terminal, budynek 3,4,5,22, GPK, hangar 12, LSRG, TWR, SD, PPK?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1:

W budynku Terminala czujniki znajdują się na wysokości około 12m, w Hangarze, LSRG – 8m. Pozostałe budynki są budynkami biurowymi z sufitami podwieszanymi.

Pytanie 2:

Czy do obsługi konserwacji i wymiany niezbędny jest wsięgnik koszowy? (jak tak, to jaki jest akceptowalny)

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2:

Wsięgnik jest zalecany w Terminalu i Hangarze.

Pytanie 3:

Czy są czujniki z utrudnionym dostępem? (jak tak, to w jaki sposób jest utrudniony dostęp i ile % elementów)

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 3:

W niektórych budynkach kanały wentylacyjne utrudniają dostęp o około 10%.

Pytanie 4:

Jakie są dopuszczalne dni i godziny pracy podczas konserwacji ?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 4:

Dopuszczalne godziny pracy w budynkach 3, 4, 5, 22, GPK, Hangar, PPK to godziny popołudniowe w dni robocze.

Natomiast w budynku Terminala, LSRG, TWR, SD – po ostatnich operacjach lotniczych.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający jest w posiadaniu hasła serwisowego?

Pytanie 6:

Czy Zamawiający jest w posiadaniu hasła do konfiguracji?

Pytanie 7:

Czy Zamawiający posiada Backup konfiguracji?

Pytanie 8:

Czy Zamawiający posiada Dokumentację Powykonawczą oraz Scenariusz Pożarowy?

Odpowiedź Zamawiającego na pytania 5, 6, 7 i 8:

Wszystkie hasła, backup-y i dokumentacje są w posiadaniu uprawnionego pracownika Portu, który obsługuje system PPOŻ. Mają one klauzulę zastrzeżone.

Wszystkie modyfikacje programowe są realizowane przez upoważnionego pracownika.

Modyfikacja treści zapytania ofertowego

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany terminu składania ofert.

Oferty należy złożyć najpóźniej do dnia 24.02.2022 r. do godz. 12:00.

Miejsce oraz forma składania ofert pozostają bez zmian – tzn. zgodnie z ust. 10 zapytania ofertowego.

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacja stanowią integralną część zapytania ofertowego.

WICEPREZES Zarządu

Grzegorz Hlebowicz

WICEPREZES Zarządu

Tomasz Szymczak