

PLM/Z/F/KK/0819/2024

Oznaczenie sprawy: P-167/24

Wszyscy Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

Wyjaśnienia 1 treści zapytania ofertowego

dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem na
„Usługi geologiczne ”

Zamawiający – Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. – informuje, że w dniu 19.12.2024r. do ww. postępowania wpłynęły pytania, w związku z czym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 1:

Jaki jest preferowany czas wykonywania prac geologicznych (dzień/noc)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zależy to od czasu jaki będzie potrzebny Wykonawcy na wykonanie prac geologicznych. Jeżeli przerwy w operacjach lotniczych w ciągu dnia nie dadzą możliwości wykonania prac w ciągu dnia, Wykonawca będzie musiał wykonać prace w godzinach nocnych.

Zamawiający zaleca założyć wykonanie prac w godzinach nocnych.

Pytanie nr 2:

Czy w ofercie uwzględnić sondowania dynamiczne (badanie zagęszczenia)? Najprawdopodobniej w podłożu będą piaski i same odwierty nie są wystarczające do określenia parametrów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy wykonać otwór geologiczny z sondowaniem geotechnicznym – zalecane CPT z uwagi na ograniczony czas wykonania prac.

Pytanie nr 3:

Czy odwierty w betonie można zapęłnić rdzeniami z przewiertów czy ma być to nowa masa batonowa?


Odpowiedź Zamawiającego:

Z uwagi na fakt, iż odwierty wykonywane będą w płaszczyznach nieużytkowanych przez SP, Zamawiający dopuszcza zapęłnienie otworów rdzeniami z przewiertów.

Zamawiający informuje, że zmianie ulega ust. 11 pkt. 3) zapytania ofertowego, który zyskuje brzmienie:

„Termin składania ofert upływa **31.12.2024r. do godz. 12⁰⁰”**

Zamawiający informuje, że niniejsza modyfikacja stanowi integralną część treści zapytania ofertowego.



Szef Biura Finansów


Hubert Wiktorowski