

## Modyfikacja i Wyjaśnienia 2 do zapytania ofertowego

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem na „Zakup wraz z dostawą filtrów do central wentylacyjnych w obiektach Portu Lotniczego Warszawa/Modlin.”

1. Zamawiający, Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o., informuje, iż wpłynęły pytania do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

### Pytanie 1

Czy poz. 5 i 6 w zapytaniu nie jest przypadkiem odwrócona wymiarem? Tz wszystkie filtry G4 mają kieszenie na 300 mm F7 na 600 mm. W poz. 5 i 6 jest odwrotnie.

### Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, iż nastąpiła omyłka w podanych wymiarach ww. filtrów i dokonuje modyfikacji treści zapytania ofertowego w sposób następujący - w tabeli, w punkcie 2.1. zapytania ofertowego oraz w tabeli formularza ofertowego powinny być poniższe wymiary:

Lp	Klasa dokładności	Wymiar	Ilość
<b>Filtry Kieszeniowe</b>			
1	G4	490x490x300	60
2	G7	490x490 600	120
3	G4	490x592x300	44
4	G7	490x592x600	78
5	<b>G4</b>	<b>592x592x300</b>	<b>12</b>
6	<b>G7</b>	<b>592x592x600</b>	<b>24</b>
7	G4	428x287x300	4
8	G7	428x287x600	8
9	G4	630x430x360	4
10	G4	395x330x360	2

11	G4	332x332x350	1
12	G7	283x283x285	1
<b>Filtry działkowe</b>			
13	G4	282x720x97	20
<b>Fankolie</b>			
14	EU2	942x215	20
15	EU2	1063x215	10
16	EU2	722x215	10

## Pytanie 2

Proszę o podanie ilości kieszeni dla podanych filtrów oraz o przepływy dla danego filtra.

### Odpowiedz Zamawiającego:

Odpowiedzi na pytanie dotyczące ilości kieszeni w filtrach Zamawiający udzielił w Wyjaśnieniach nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 07.07.2022 r.

Zamawiający podał w zapytaniu ofertowym wszystkie niezbędne parametry dla filtrów stanowiących przedmiot zakupu.

2. Jednocześnie, z uwagi na modyfikację treści zapytania ofertowego, Zamawiający dokonuje przedłużenia terminu składania ofert i niniejszym dokonuje modyfikacji ust. 9 zapytania ofertowego.

Nowa treść ust. 9 zapytania ofertowego otrzymuje następujące brzmienie:

„Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.

ul. Gen. Wiktora Thommee 1A, budynek nr PPK, pok. 1.16.8

05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

najpóźniej do dnia ..... **15 LIPCA** ..... 2022 r. do godz. 12<sup>00</sup>.

Zamawiający dopuszcza również złożenie ofert drogą elektroniczną na adres: [e.dudek@modlinairport.pl](mailto:e.dudek@modlinairport.pl) .”

Zamawiający podkreśla, iż niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią zapytania ofertowego.

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego nie ulegają zmianom.

WICEPREZES ZARZĄDU  
  
 Grzegorz Albenowicz

WICEPREZES ZARZĄDU  
  
 Tomasz Sajdaczek