

**Wykonawcy biorący  
udział w postępowaniu**

**Wyjaśnienia do treści Zapytania ofertowego**

*Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem na „postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem na zakup wraz z dostawą filtrów do central wentylacyjnych w obiektach Portu Lotniczego Warszawa/Modlin”*

**Zamawiający informuje, że do zapytania ofertowego wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego :**

W związku z czym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi :

**Pytanie 1**

W nawiązaniu do przesłanego zapytania ofertowego na dostawę filtrów powietrza bardzo proszę o doprecyzowanie typu filtrów z grupy „filtry pozostałe”. Jest podana klasa filtracji ale proszę jeszcze o podanie wymiarów oraz rodzaju filtrów.

Na podstawie oznaczenia FFR 200, BFR 200 nie jest możliwa wycena przez nas tych filtrów. Bardzo dziękuję z góry za pomoc.

**Odpowiedz**

Specyfikacja FFR 200 i BFR 200 są opisami urządzenia filtrującego posiadanego przez Zamawiającego – producentem posiadanych przez Zamawiającego urządzeń jest Systemair i jest to oznaczenie tego producenta.

Są to odpowiednio FFR – filtr kasetowy do kanałów o przekroju kołowym, BFR jest to wkład filtracyjny do kasy FFR.

**Precyzując informacje zawarte w zapytaniu dostawa dotyczy jedynie wkładów będących odpowiednikami dla wkładów oznaczonych przez producenta jako BFR 200 (EU5 i 7).**

**Kasety FFR nie wchodzą w skład zamówienia zostały podane jedynie dla ułatwienia określenia wymaganych parametrów produktu.**

**Pytanie 2**

Czy filtry kieszeniowe mają być wycenione w ramce z tworzywa 25mm czy metalu 25mm?

Jeśli chodzi o fan coile jaką średnicę mają mieć druty?

Mam również pytanie dot. poz 16-19.

Rozumiem że mają to być wkłady kieszeniowe do kaset systemair.

Chciałam tylko potwierdzić wymiary jak i również rodzaj ramy (tworzywo czy metal grubość ramy)?

poz16,17-233x233x230-3kieszenie

poz18,19-232x232x250-2kieszenie

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza ramki wykonane z tworzywa sztucznego.

Grubość drutu przy filtrach do fan coil – 4mm

Zamawiający potwierdza wymiary urządzeń FFR i BFR z zastrzeżeniem, że **przedmiotem dostawy są jedynie wkłady BFR** – grubość ramy zgodnie ze specyfikacją producenta.

Zamawiający podkreśla, iż niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią zapytania ofertowego. Pozostałe zapisy zapytania nie ulegają zmianom.

Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na e-mail: [e.dudek@modlinairport.pl](mailto:e.dudek@modlinairport.pl).

Szef Biura Finansów  
  
Hubert Wiktorowski

WICEPREZES ZARZĄDU

  
Marcin Dani