

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 07.02.2018 r.

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

Wyjaśnienia nr 2 do zapytania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem, którego przedmiotem jest „*Serwis i konserwacja instalacji tryskaczowej w Terminalu Pasażerskim przez okres 12 miesięcy*”.

Zamawiający – Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o., informuje iż w dniu 5 lutego 2018 r., wpłynęło pytanie w przedmiotowym postępowaniu. Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Co jest przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia:

Tylko przegląd i konserwacja

- siatki tryskaczowej, jeżeli tak to ile jest sekcji tryskaczowych i jakie zawory się znajdują - suche – mokre
- czy w zakres przeglądu wchodzi pompownia zasilająca tryskacze oraz zbiorniki wody p.pozarowej (jeżeli tak jak pojemność jest zbiorników przeciwpożarowych)

Odpowiedź Zamawiającego:


Budynek podzielony jest na 4 sekcje. Dodatkowo sekcja 2 i 3 podzielone są na podsekcje. Wszystkie sekcje nawodnione

W budynku znajduje się 7 zaworów testowych.

Zapytanie dotyczy jedynie instalacji tryskaczowej wraz z rozdzielnią (4 sekcje tryskaczowe, i 2 sekcje hydrantowe wraz z armaturą). W skład zasilania nie wchodzi konserwacja hydrantów oraz pompowni i zbiornika p.poż.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część zapytania ofertowego.


WICEPREZES ZARZĄDU
Marcin Danił


PREZES ZARZĄDU
p.o.
Leszek Chotkowski

