


LEGENDA

- instalacja wodociągowa zimnej wody
- instalacja wodociągowa ciepłej wody
- instalacja wodociągowa cyrkulacji ciepłej wody
- instalacja hydrantowa
- ⊗ armatura
- ⊗ przejścia przeciwpożarowe
- ⊗ zawory odcinające

UWAGA

1. Główne przewody wodociągowe należy wykonać ze stali podwójnie ocynkowanej, podłączenia do przyborów z PEX, należy przed armaturą montować zaworki odcinające
2. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wydzielenia pożarowe należy wykonać jako przejścia przeciwpożarowe
3. Przewody należy izolować termicznie według polskich przepisów.
4. Na przewodach rozdzielczych instalacji należy montować zawory odcinające, zapewnić do nich dostęp poprzez otwory rewizyjne w suficie podwieszanym
5. Zawory hydrantowe montować na wysokości 1,35 ± 0,1 m nad posadzką
6. Linie wymiarowe podane w metrach
7. Rzędne przewodów w metrach od poziomu posadzki na piętrze 1



REWIZJA			
INDEKS	OPIS	DATA	PODPIS
04	-	-	-
03	-	-	-
02	-	-	-
01	-	-	-

INWESTOR **MAZOWIECKI PORT LOTNICZY WARSZAWA-MODLIN Sp. z o.o.**
ul. gen. Wiktora Thommee 1A, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

GENERALNY PROJEKTANT **TSEPOLSKA**
technology-science-engineering
TSE Polska Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Myśliwska 61E/7
80-283 Gdańsk
tel: +48 58 732 71 01
fax: +48 58 732 71 00
e-mail: biuro@tsepolska.pl
www.tsepolska.pl

I	00	OPIS	2014-02-28
---	----	------	------------

WYDANIE	REWIZJA	OPIS	DATA
---------	---------	------	------

STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA	SANITARNIA
---------	--------------------	--------	------------

PRACOWNIA PROJEKTOWA **TSEPOLSKA**
technology-science-engineering
TSE Polska Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Myśliwska 61E/7
80-283 Gdańsk
NIP 583-310-12-88

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Paweł Janowicz	107/GD/01	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Agnieszka Afeltowicz	-	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Stefan Kułaga	POM/0021/PWOS/03	
STANOWISKO	NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS

RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ ZMIENIANY, KOPIOWANY, WYPOŻYCZANY ANI PRZEKAZYWANY STRONOM TRZECIM BEZ WCZEŚNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY AUTORA

NAZWA INWESTYCJI **PRZEBUDOWA LOTNISKA UŻYTKU PUBLICZNEGO MAZOWIECKIEGO PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA-MODLIN W ZAKRESIE BUDOWY PÓLNOCNIEGO PUNKTU KONTROLI Z INFRASTRUKTURĄ PRZYSTOSOWANĄ DO KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA W TYM OBSŁUGI RUCHU TOWAROWEGO, NA CZĘŚCI DZIAŁKI (ODDANEJ DO UŻYTKOWANIA DECYZJĄ MWiNB NR 1126/2012 Z DNIA 13.07.2012R.) NR 1/49 ORAZ 1/39 Z OBRĘBU EWIDENCYJNEGO 0001 1-01 W JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ NOWY DWÓR MAZOWIECKI**

ADRES INWESTYCJI **UL. GEN. WIKTORA THOMMEE 1A; 05-102 NOWY DWÓR MAZOWIECKI DZIAŁKI NR 1/49, 1/39, OBRĘB 0001 1-01, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA NOWY DWÓR MAZOWIECKI**

TYTUŁ **INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA WODOCIĄGOWA RZUT PIĘTRA**

NR INWESTORA	NR PROJEKTU	NR RYSUNKU INWESTORA	PB02G020
-	053/2013	-	-
SKALA	1:100	NR RYSUNKU TSE	-